

10. LAKÁS: 47,27 m² + 22,61 m² erkély
11. LAKÁS: 46,90 m² + 25,87 m² erkély

- Megjegyzés:**
- Az épületben lévő csapadék és szennyvíz csövek hangszigetelése min.9 mm vtg Tubolit Ar Fonowave típusú csőhéjjal történik, a hőszigetelésre min. 3 cm vtg. közetgyapot hőszigeteléssel történik!
 - A lakások közti elválasztó falakban gépészeti ill. elektromos vezetékeket vezetni, vagy ezen falakat bármilyen más okból megvesni TILTOTT!
 - Az elektromos vezetékeket a lakásválasztó falon kívül kell elhelyezni, gipszkarton előtétfallal elburkolva
 - A lakásokon belüli ajtók küszöb nélkül készülnek!
 - A tehernyerő, hanggátló téglából készült tükös elválasztó falak alatt és felett 2 rgt. bitumenes vastag lemez elválasztó rgt. készü!
 - A gipszkarton előtétfalak tartóváza alá csatlakozó szivacs-csikót kell elhelyezni.
 - Tűzgátlás esetén (pl. elektromos akna) szigetelő ásványgyapot csak (A1).
 - Valamint minden gipszkarton előtétfallal függőleges a műanyag szerkesztett falat!
 - A vízszelvényeknél lévő előtétfalak impregnált gipszkartonnal burkolandók!
 - A tető fölé nyúló szellőző csövek és a kőpenyfal között PUR hab hőszigetelést kell alkalmazni!
 - Szellőzőcsövek bekötése alatt kondenzvíz gyűjtőt kell kialakítani!
 - Alapozást és alapozásiskot lásd a statikai tervekben!
 - A telepített növények elhelyezését lásd a kertészeti tervekben
 - Minden falba épített strangnak és csapadéklefolyó csőnek tisztító ajtót kell létesíteni, aminek a paramétereit a gépész műszaki leírás tartalmazza!!
 - Csatornavezetéket nem szabad vezetni, csőkapcsolatot, tisztítódídot nem szabad létesíteni: huzamos tartózkodásra szolgáló helyiségek légtérében, ezen helyiségek földmében, padzatában, továbbá megfelelő hangszigetelés nélkül énnálló rendeltetési egységek közötti elválasztófalban (pl.: lakásválasztó falban)!
 - A szellőzőcsövek bekötésénél (a szerelőakna falába) tűzvédelmi csappantyút kell elhelyezni. (lásd gépészeti műszaki leírás)

